

工程建设项目招标计划表

招标人名称	靖远双永供水工程管理局		
项目名称	2026 年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程		
招标内容 (项目概况)	二次衬砌双龙隧洞侧墙、拱顶 2062m，清除隧洞内淤积泥沙 1350.75m ³ ，拆除现状 DN160PVC 人饮管道及沿途支墩，重新安装同管径 PE 管，承压等级 1.0Mpa，长 2116m(含渡管处 DN159mm，壁厚 6mm 钢管 54m，管道在隧洞进出口各设 150m 保温管，保温管总长 654m)，主干一泵站至主干四泵站各安装变频柜 1 台，共 4 台（型号 HD90S-J100-800-10KV-630KVA），新增电缆（ZRYJV-10kV-3×70）共 720m，新增 10kV 冷缩电缆终端头（70mm ² ）40 个。		
估算金额	761.43 万元		
资金来源	靖远县 2026 年财政常态化帮扶资金（调整）683 万元， 项目单位自筹 78.43 万元。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计 发布时间	2026 年 8 月至 2026 年 9 月		
招标计划 发布时间	2026 年 7 月 1 日		
联系人	韩海艳	联系电话	13893060082
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。

靖远县发展和改革局文件

靖发改发〔2026〕130号

靖远县发展和改革局 关于2026年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施 改造工程可行性研究报告的批复

靖远双永供水工程管理局：

你单位上报《关于申请批复〈2026年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程可行性研究报告〉的报告》（靖双永局发〔2026〕47号）及相关资料已收悉。经研究，原则同意2026年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程建设，现将有关事项批复如下：

一、项目名称及项目法人

项目名称：2026年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程

项目代码：2606-620421-04-01-637147

项目法人:靖远双永供水工程管理局

二、建设地点:靖远县双龙镇、兴隆乡

三、项目建设规模及内容:

二次衬砌双龙隧洞侧墙、拱顶 2062m,清除隧洞内淤积泥沙 1350.75m³,拆除现状 DN160PVC 人饮管道及沿途支墩,重新安装同管径 PE 管,承压等级 1.0Mpa,长 2116m(含渡管处 DN159mm,壁厚 6mm 钢管 54m,管道在隧洞进出口各设 150m 保温管,保温管总长 654m),主干一泵站至主干四泵站各安装变频柜 1 台,共 4 台(型号 HD90S-J100-800-10KV-630KVA),新增电缆(ZRYJV-10kV-3×70)共 720m,新增 10kV 冷缩电缆终端头(70mm²) 40 个。

四、建设工期:6 个月

五、项目总概算及资金来源:

本项目总投资估算为 761.43 万元,其中建筑工程 512.18 万元,机电设备及安装工程 147.23 万元,金属结构设备及安装工程 21.40 万元,施工临时工程 49.02 万元,独立费用 31.60 万元。

资金来源:靖远县 2026 年财政常态化帮扶资金(调整)683 万元,项目单位自筹 78.43 万元。

六、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据,自印发之日起,有效期 2 年。

七、其他需要明确的事项

1. 请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在初步设计阶段，要严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和建议。

2. 项目实施过程中，要严格按照国家和我省有关规定，加强项目管理，积极落实建设条件，筹措建设资金，严格履行建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制度，强化施工保护措施，确保工程质量和安全。

3. 项目如扩大建设规模、扩大投资规模、改变建设内容或更改项目选址均须到我局重新审批后才能办理相关手续。项目在建设过程中如发生工程变更须先评估、后定责，再按工程变更相关程序进行办理。

4. 请你单位通过甘肃省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。同时项目开工后，要如实上报固定资产投资。

特此批复。

附件：2026 年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程项目
招标基本情况表

(此页无正文)



2026 年靖远县双龙镇农田灌溉供水设施改造工程项目

招标基本情况表

项 目	招标范围		招标组织形式		招标方式			备注
	全部	部分	自行	委托	公开	邀请	直接	
勘测设计	✓			✓	✓			
监理	✓			✓	✓			
建安工程	✓			✓	✓			
其他								