

工程建设项目招标计划表

招标人名称	靖远双永供水工程管理局		
项目名称	G247 线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程		
招标内容(项目概况)	新建 2 座消力池, 埋设各类 PE 管 19723m(20 处), 安装 DN350 钢管(壁厚 8mm) 525m(1 处), 配套闸阀井(1.8m) 72 座; 安装各类闸阀 150 台套; 定向钻施工各类管道 1597m(57 处), 穿路钢套管 1540m, 配套闸阀井 118 座, 安装各类闸阀 226 台套。		
估算金额	618.06 万元		
资金来源	G247 线景水项目双永供水工程管理局人饮工程管网改移补偿费用		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 6 月至 2026 年 9 月		
招标计划发布时间	2026 年 6 月 17 日		
联系人	韩海艳	联系电话	13893060082
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。



靖远县水务局文件

靖水发〔2026〕166号

靖远县水务局 关于G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双 永工程人饮管道迁改工程实施方案的批复

靖远双永供水工程管理局：

你单位报来《关于申请G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程实施方案批复的报告》（靖双永局发〔2026〕36号）文件和评审报告已收悉，经研究，批复如下：

一、工程名称

G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程。



二、工程建设内容及规模

原则同意工程主要建设内容：新建 2 座消力池，埋设各类 PE 管 19723m（20 处），安装 DN350 钢管（壁厚 8mm）525m（1 处），配套闸阀井（1.8m）72 座；安装各类闸阀 150 台套；定向钻施工各类管道 1597m（57 处），穿路钢套管 1540m，配套闸阀井 118 座，安装各类闸阀 226 台套。

三、工程主体布局和主要设计方案

原则同意工程主体布局和主要设计方案。

四、工程施工组织方案和工期

原则同意工程施工组织设计方案，工程总工期 5 个月。

五、工程投资

审定工程概算总投资 618.06 万元，其中：建筑工程 191.36 万元，金属结构及安装工程 21.10 万元，输水管线设备及安装工程 355.52 万元，临时工程 15.43 万元，独立费用 34.65 万元。

资金筹措方案：G247 线景水项目双永供水工程管理局人饮工程管网改移补偿费用。

六、工程效益

本工程建成后，提高当地群众用水保障，为当地人民群众致富实现小康打下坚实的基础，巩固脱贫攻坚胜利成果，为地方经济发展提供了有力的保证。

七、工程建设管理及建后管护

1、建设管理：项目开工前，尽快办理环评、稳评、水保、用



地等前期手续。工程建设过程中，严格执行“四制”管理，做好项目的组织实施工作，建立健全工程质量和监督体系，确保工程建设质量。

2、建后管理：工程建成后，及时做好工程资产及运行管理移交工作，完善各项管理制度，明确管理责任主体，建立健全良性运行管理机制，保证工程正常运行和效益发挥。

附件：概算审定表



概 算 审 定 表

单位：万元

序号	工程名称或费用名称	概算值	审定值	备注
	第一部分:建筑工程	191.36	191.36	
	第二部分:机电设备及安装工程	0.00	0.00	
	第三部分:金属结构设备及安装工程	21.10	21.10	
	第四部分:输水管道设备及安装工程	355.52	355.52	
	第五部分:施工临时工程	15.43	15.43	
	第六部分:独立费用	34.65	34.65	
	项目总投资	618.06	618.06	

靖远县水务局办公室

2026年6月15日印发

