

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市白银区工农路街道办事处		
项目名称	白银区工农路街道小区庭院配套管网改造提升项目监理		
招标内容(项目概况)	<p>对白银区工农路街道辖区 27 个小区给水、排水、供热管网进行改造提升，其中：1、给水管网改造内容：改造 DN50~DN150 室外给水管 9009 米，管材采用聚乙烯 PE100 管，楼内立管 5802 米，管材采用衬塑钢管，改造各类阀井共 286 座，地埋式一体化供水泵站四座。2、排水管网改造内容：改造 DN200~DN400 雨水主管网 30318 米，管材采用聚乙烯双壁波纹管(SN8 级)，配套改造雨水检查井 1031 座，雨水口 1516 座。3、污水管网改造内容：改造 DN300~DN400 污水主管网 27086 米，管材采用聚乙烯双壁波纹管(SN8 级)，DN100 污水出户管 26520 米，管材采用 PVC-U，配套改造污水检查井 2191 座，化粪池 44 座。4、供热管网改造内容：改造 DN50-DN250 室外供热管网 2×10062 米，管材采用预制直埋保温钢管，改造 DN25-DN65 楼内供热管网 44348 米，管材采用热镀锌钢管，配套建设钢筋混凝土阀门井等附属设施。</p>		
估算金额	18029.30 万元 监理费 284 万元		
资金来源	申请超长期特别国债、地方财政配套资金等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 30 日		
联系人	黄建强	联系电话	18794405902
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市白银区发展和改革局文件

区发改发〔2025〕433号

白银市白银区发展和改革局 关于白银区工农路街道小区庭院配套管网改造 提升项目可行性研究报告的批复

白银区工农路街道办事处：

你单位报来《关于上报〈白银区工农路街道小区庭院配套管网改造提升项目〉可行性研究报告的报告》（白工街办发〔2025〕68号）收悉，由甘肃金耘建设项目管理有限公司组织专家和有关单位代表对甘肃省建筑设计研究院有限公司编制的《白银区工农路街道小区庭院配套管网改造提升项目》可行性研究报告进行了评审，根据审查意见，编制单位对可行性研究报告进行了修改完善，修订版的可研报告基本达到国家和省上规定的深度要求，参

考评审意见（咨询〔GSJY-PS-2025-0826〕），经研究，原则同意该可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称和项目代码

项目名称：白银区工农路街道小区庭院配套管网改造提升项目

项目代码：2510-620402-04-01-858881

二、建设（法人）单位

白银市白银区工农路街道办事处

三、建设地点和建设性质

建设地点：白银市白银区工农路街道辖区内

建设性质：改建

四、建设规模和内容

对白银区工农路街道辖区 27 个小区给水、排水、供热管网进行改造提升，其中：

1、给水管网改造内容：改造 DN50~DN150 室外给水管 9009 米，管材采用聚乙烯 PE100 管，楼内立管 5802 米，管材采用衬塑钢管，改造各类阀井共 286 座，地埋式一体化供水泵站四座。

2、排水管网改造内容：改造 DN200~DN400 雨水主管网 30318 米，管材采用聚乙烯双壁波纹管(SN8 级)，配套改造雨水检查井 1031 座，雨水口 1516 座。

3、污水管网改造内容：改造 DN300~DN400 污水主管网 27086 米，管材采用聚乙烯双壁波纹管(SN8 级)，DN100 污水出户管

26520 米，管材采用 PVC-U，配套改造污水检查井 2191 座，化粪池 44 座。

4、供热管网改造内容：改造 DN50-DN250 室外供热管网 2×10062 米，管材采用预制直埋保温钢管，改造 DN25-DN65 楼内供热管网 44348 米，管材采用热镀锌钢管，配套建设钢筋混凝土阀门井等附属设施。

五、总投资和资金来源

估算总投资 18029.30 万元，其中：工程费用 15666.75 万元，工程建设其他费用 1504.01 万元，预备费 858.54 万元。

资金来源为申请超长期特别国债、地方财政配套资金等多渠道筹措。

六、项目建设期限

2025 年 11 月至 2027 年 11 月。

七、其他需要明确的事项

请严格按照《必须招标的工程项目规定》和《甘肃省招标投标条例》的相关规定开展项目招投标工作。该项目建筑安装工程、勘察、设计及监理采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。

接此文后，请据此开展初步设计工作，在初步设计阶段，要对可行性研究报告评审意见认真研究采纳，进一步修改、补充、完善、优化相关专业设计。严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制以及相关项目管理规定。在项目实施过程中，

加强管理，确保工程质量。同时，要积极筹措建设资金，争取早日开工建设。本批复文件自印发之日起2年内有效。

附件：招标事项审批部门核准意见

白银市白银区发展和改革局

2025年10月17日



抄送：区住建局、区财政局

白银市白银区发展和改革局办公室

2025年10月17日印发

附件

招标事项审批部门核准意见

建设项目名称：白银区工农路街道小区庭院配套管网改造提升项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
其它							✓

审批部门核准意见说明：1.本意见中“不采用招标方式”的，请按照《政府采购法实施条例》第二十五条规定报请政府采购主管部门核准意见执行。2.采用招标方式的，应当进入政府批准的招标投标交易场所、使用政府组建的专家库和指定媒介发布招标信息。

白银市白银区发展和改革局

2025年10月17日

